



本层建筑面积: 834.20
 本层人数: 95人
 计算疏散宽度: $100 \text{人} / (1 \text{m} / \text{百人}) = 1.00 \text{m}$
 实际疏散宽度: 梯1 (1.50) + 梯2 (2.60) = 4.10m
 满足疏散要求

版本	日期	审核	备注