


## 门窗表

说明

11. 门窗玻璃：出入口、门厅以及离地900以下的门窗部位，面积大于0.5平方米的门窗玻璃，面积大于0.9平方米的窗玻璃，玻璃栏板等均应采用选用夹层夹胶安全钢化玻璃（其胶片厚度不小于0.76mm）；
12. 全玻璃门应设防撞提示标志，室内饰面玻璃最高点离楼地面高度在3m或3m以上时，使用使用夹层玻璃。
13. 供轮椅通行的门扇，需安装视线观察玻璃、横执把手和关门拉手，同时在门扇的下方安装高0.35m的金属护门板。
14. MQ1、MQ2采用6.38mm夹层玻璃，单块玻璃最大使用面积不超过3m<sup>2</sup>。在1.5m高处设置防撞醒目目标识。
15. 门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。
16. 本项目所有门均设双侧拉手，拉手高900，详参13ZJ301—P27/1。
17. 本项目消防救援口位置详平面图，净高度和净宽度均不小于1.0m。消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志。当采用玻璃窗时，应选用安全玻璃。
- 补充说明：1、疏散门的净高不低于2.10m。2、防火门、防火窗具有自动关闭的功能，在关闭后具有烟密闭的性能。3、房间门净宽不低于0.9m。4、节能计算的玻璃厚度为底线要求，所有玻璃厚度应满足JGJ113—2015 第7.1.1节的规定。
18. 其他应注意事项：
- (1) 疏散出口门应在关闭后从任何一侧手动开启。
- (2) 外开窗扇应采取防脱落措施等。
- (3) 可开启外窗应方便直接开启，设置在高处不便于直接开启的可开启外窗应在距地面高度为1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置。

图纸须加盖出图印章，否则一律无效			
不得在图纸上量取尺寸施工。 如有任何不详事宜，须在施工图与设计师会商。 本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。			
会    签			
建  筑 专 业			
结  构 专 业			
给排水专业			
电  气 专 业			
暖  通 专 业			
			
岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305			
项目负责人	夏  洁	夏洁	
审 定 人	吴  勇	吴勇	
审 核 人	夏  洁	夏洁	
专业负责人	陈  照	陈照	
校 对 人	陈志宇	陈志宇	
设 计 人	陈  照	陈照	
档案号：  20250625			
建设单位： 岳阳市消防救援支队			
工程名称： 南湖新区八仙台消防救援站建设项目			
子项名称： 执勤楼			
图    名：  门窗表、门窗大样			
图  别：  施工图			
日  期：  2025.08			
比  例：  见图			
图  号：  建施-20			
版本号：  A			
版本说明			
版本	日期	审核	备注