

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不谏事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤锋	赵胤锋

档案号：20250625

建设单位：
岳阳市消防救援支队

工程名称：
南湖新区八仙台消防救援站建设项目

子项名称：
附属用房

图 名：
二层电气平面图

图 别：施工图

日 期：2025.08


比 例：见图

图 号：DS-16


版本号：A

版本说明

版本	日期	审核	备注



二层防火分区示意图



二层电气平面图 1:100