

图纸须加盖出图印章, 否则一律无效

不得在图纸上量取尺寸施工。 如有任何不妥事宜，须在施工前与设计师会商。 本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。			
会 签			
建 筑专业			
结 构专业			
给排水专业			
电 气专业			
暖 通专业			
<div></div> <div>岳阳市规划勘测设计院有限公司</div> <div>建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305</div>			
项目负责人	夏 洁	夏洁	
审 定 人	吴 勇	吴勇	
审 核 人	夏 洁	夏洁	
专业负责人	陈 照	陈照	
校 对 人	陈志宇	陈志宇	
设 计 人	陈 照	陈照	
档案号: 20250625			
建设单位: 岳阳市消防救援支队			
工程名称: 南湖新区八仙台消防救援站建设项目			
子项名称: 执勤楼			
图 名: 建筑与市政工程无障碍通用规范			
图 别: 施工图			
日 期: 2025.08			
比 例: 见图			
图 号: 施建—05			
版本号: A			
版本说明			
版本	日期	审核	备注

建筑与市政工程无障碍通用规范

一、总则:

1.0.1 为保障无障碍环境中建设无障碍设施的建设和运行维护, 依据国家相关法律法规, 制定《建筑与市政工程无障碍通用规范》GB 55019—2021

1.0.2 新建、改建和扩建的市政和建筑工程的无障碍设施的建设和运行维护必须执行本规范。

1.0.3 无障碍设施的建设和运行维护应遵循下列基本原则:

- 1 满足残疾人、老年人等有需求的人使用, 消除他们在社会生活上的障碍;
- 2 保证安全性和便利性, 兼顾经济、绿色和美观;
- 3 保证系统性及无障碍设施之间有效衔接;
- 4 从设计、选型、验收、调试和运行维护等环节保障无障碍通行设施、无障碍服务设施和无障碍信息交流设施的安全、功能和性能;
- 5 无障碍信息交流设施的建设与信息技术发展水平相适应;
- 6 各级文物保护单位根据需要在不破坏文物的前提下进行无障碍设施建设。

1.0.4 工程建设所采用的技术方法和措施是否符合本规范要求, 由相关责任主体判定, 其中, 创新性的技术方法和措施, 应进行论证并符合本规范中有关性能的要求。

1.0.5 本项目无障碍设计范围: 建筑入口、出入口平台、公共走道、无障碍卫生间。

二、无障碍通行设施:

2.1 一般规定

2.1.1 城市开放空间、建筑场地、建筑内部及其之间应提供连贯的无障碍通行流线。

2.1.2 无障碍通行流线上的标识牌、座椅、灯柱、隔离墩、地灯和地面奇线(线槽)等设施均不应妨碍行动障碍者的独立通行。固定在无障碍通道、轮椅坡道、楼梯的墙或柱面上的物体, 突出部分大于100mm且底面距地面高度小于2.00m时, 其底面距地面高度不应大于600mm, 且应保证有效通行净宽。

2.1.3 无障碍通行流线在临近地形险要地段处应设置安全防护设施, 必要时应同时设置安全警示线。

2.1.4 无障碍通行设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。

2.2 无障碍通道

2.2.1 无障碍通道上有地面高差时, 应设置轮椅坡道或缘石坡道。

2.2.2 无障碍通道的通行净宽不应小于1.20m, 人员密集的场所的通行净宽不应小于1.80m。

2.2.3 无障碍通道上的门洞口应满足轮椅通行, 各类检票口、结算口等应设轮椅通道, 通行净宽不应小于900mm。

2.2.4 无障碍通道上有井盖、井盖时, 井盖、井盖孔洞的宽度或直径不应大于1.3mm, 条状孔洞应垂直于通行方向。

2.2.5 自动扶梯、楼梯的下部和其他室内外低矮空间可以进入时, 应在净高不大于2.00m处采取安全防护措施。

2.3 轮椅坡道

2.3.1 轮椅坡道的坡度和坡段提升高度应符合下列规定:

- 1 横向坡度不应大于1: 50, 纵向坡度不应大于1: 12, 当条件受限且坡段起止点的高差不大于150mm时, 纵向坡度不应大于1: 10;
- 2 每段坡道的提升高度不应大于750mm。

2.3.2 轮椅坡道的通行净宽不应小于1.20m。

2.3.3 轮椅坡道的起点终点和休息平台的通行净宽不应小于坡道的通行净宽, 水平长度不应小于1.50m, 门扇开启和物体不应占用此范围空间。

2.3.4 轮椅坡道的高度大于300mm且纵向坡度大于1: 20时, 应在两侧设置扶手, 坡道与休息平台的扶手应保持连贯。

2.3.5 设置扶手的轮椅坡道的临空侧应采取安全防护措施。

2.4 无障碍出入口

2.4.1 无障碍出入口应为下列3种出入口之一:

- 1 地面坡度不大于1: 20的平坡出入口;
- 2 同时设置台阶和轮椅坡道的出入口;
- 3 同时设置台阶和升降平台的出入口。

2.4.2 除平坡出入口外, 无障碍出入口的门前应设置平台; 在门完全开启的状态下, 平台的净深度不应小于1.50m; 无障碍出入口的上方应设置雨篷。

2.4.3 设置出入口闸机时, 至少有一台开启后的通行净宽不应小于900mm, 或者在紧邻闸机处设置供乘轮椅者通行的出入口通行净宽不应小于900mm。

2.5 门

2.5.1 满足无障碍要求的门应可以被清晰辨认, 并应保证方便开关和安全通过。

2.5.2 在无障碍通道上不应使用旋转门。

2.5.3 满足无障碍要求的门不应设挡块和门槛, 门内有高差时, 高度不应大于15mm, 并应以斜面过渡, 斜面的纵向坡度不应大于1: 10。

2.5.4 满足无障碍要求的手动门应符合下列规定:

- 1 新建和扩建建筑的门开启后的通行净宽不应小于900mm, 既有建筑改造或改建的门开启后的通行净宽不应小于800mm;
- 2 平开门的门扇外侧和内侧均应设置扶手, 扶手应保证单手握靠操作, 操作部分距地面高度应为0.85m~1.00m;
- 3 防夹火门外, 门开启所需的力度不应大于25N。

2.5.5 满足无障碍要求的自动门应符合下列规定:

- 1 开启后的通行净宽不应小于1.00m;
- 2 当设置手动启闭装置时, 可操作部件的中心距地面高度应为0.85m~1.00m。

2.5.6 全玻璃门应符合下列规定:

- 1 应选用安全玻璃或采取防护措施, 并采取醒目目的防撞提示措施;
- 2 开启后左右两侧为玻璃隔断时, 门应与玻璃隔断在视觉上显著区分开, 玻璃隔断应采取醒目的防撞提示措施
- 3 防撞提示应横跨玻璃门或隔断, 距地面高度应为0.85m~1.50m。

2.5.7 连续设置多道门时, 两门门之间的距离除去门扇摆动空间后的净间距不应小于1.50m。

2.5.8 满足无障碍要求的安装有闭锁器的门, 从闭锁器最大受控角度到完全关闭前10°的闭锁时间不应小于3s。

2.5.9 满足无障碍要求的双向开启的门应在可视高度部分安装观察窗, 透视部分的下沿距地面高度不应大于850mm。

2.6 无障碍电梯和升降平台

2.6.1 无障碍电梯的候梯厅应符合下列规定:

- 1 电梯门前应设直径不小于1.50m的轮椅回转空间, 公共建筑的候梯厅深度不应小于1.80m;
- 2 呼叫按钮的中心距地面高度应为0.85m~1.10m且距内转角处侧墙距离不应小于400mm, 按钮应设置盲文标志;
- 3 呼叫按钮前应设置提示盲道;
- 4 应设置电梯运行显示装置和抵达音响。

2.6.2 无障碍电梯的轿厢的规格应依据建筑类型和使用要求选用, 满足乘轮椅者使用的最小轿厢规格, 深度不应小于1.40m, 宽度不应小于1.10m。同时满足乘轮椅者使用和容纳担架的轿厢, 如采用宽轿厢, 深度不应小于1.50m, 宽度不应小于1.60m; 如采用深轿厢, 深度不应小于2.10m, 宽度不应小于1.10m。轿厢内部设施应满足无障碍要求。

2.6.3 无障碍电梯的电梯门应符合下列规定:

- 1 应为水平滑动式门;
- 2 新建和扩建建筑的电梯门开启后的通行净宽不应小于900mm, 既有建筑改造或改建的电梯门开启后的通行净宽不应小于800mm;
- 3 完全开启时间应保持不小于3s。

2.6.4 公共建筑内设有电梯时, 至少应设置1部无障碍电梯。

2.6.5 升降平台应符合下列规定:

- 1 深度不应小于1.20m, 宽度不应小于900mm, 应设扶手, 安全挡板和呼叫控制按钮, 呼叫控制按钮的高度应符合本规范第2.6.1条的有关规定;
- 2 应采用防止误入的安全防护措施;
- 3 传送装置应设置可靠的安全防护装置。

2.7 楼梯和台阶

2.7.1 视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶应符合下列规定:

- 1 距踏步起点和终点250mm~300mm处应设置提示盲道, 提示盲道的长度应与梯段的宽度相对应;
- 2 上行和下行的第一阶踏步应在颜色或材质上与平台有明显区别;
- 3 不应采用无踏面 and 直角形轮廓的踏步;
- 4 踏步防滑条、警示条等附着物均不应突出踏面。

2.7.2 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的三级及三级以上的台阶和楼梯应在两侧设置扶手。

2.8 扶手

2.8.1 满足无障碍要求的单层扶手的高度应为850mm~900mm; 设置双层扶手时, 上层扶手高度应为850mm~900mm, 下层扶手高度应为650mm~700mm。

2.8.2 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯、台阶和轮椅坡道的扶手应在全长范围内保持连贯。

2.8.3 行动障碍者和视觉障碍者主要使用的楼梯和台阶、轮椅坡道的扶手起点和终点处应水平延伸, 延伸长度不应小于300mm; 扶手末端应向墙面或向下延伸, 延伸长度不应小于100mm。

2.8.4 扶手应固定且安装牢固, 形状和截面尺寸应易于抓握, 截面的内侧边缘与墙面的净距离不应小于40mm。

2.8.5 扶手应与背景有明显的颜色或亮度对比。

2.9 无障碍机动车停车位和上/落客区

2.9.1 应通行方便, 路线短捷的停车位应设为无障碍机动车停车位。

2.9.2 无障碍机动车停车位一侧, 应设宽度不小于1.20m的轮椅通道。轮椅通道与其所服务的停车位不应有高差, 和人行道有高差处应设置缘石坡道, 且应与无障碍通道衔接。

2.9.3 无障碍机动车停车位的地面坡度不应大于1: 50。

2.9.4 无障碍机动车停车位的地面应设置停车位、轮椅通道线和无障碍标志, 并应设置引导标识。

2.9.5 总停车数在100辆以下时应至少设置1个无障碍机动车停车位, 100辆以上时应设置不少于总停车数1%的无障碍机动车停车位; 城市广场、公共绿地、城市道路等场所的停车位应设置不少于总停车数2%的无障碍机动车停车位。

2.9.6 总停车数2%的无障碍机动车停车位。

2.10 缘石坡道

2.10.1 各种路口、出入口和人行横道处, 有高差时应设置缘石坡道。

2.10.2 缘石坡道的坡口与车行道之间应无高差。

2.10.3 缘石坡道距坡道下口路缘石250mm~300mm处应设置提示盲道, 提示盲道的长度应与缘石坡道的宽度相对应。

2.10.4 缘石坡道的坡度应符合下列规定:

- 1 全宽式单面坡缘石坡道的坡度不应大于1: 20;
- 2 其他形式缘石坡道的正面和侧面的坡度不应大于1: 12。

2.10.5 缘石坡道的宽度应符合下列规定:

- 1 全宽式单面坡缘石坡道的坡道宽度应与人行道宽度相同;
- 2 三面坡缘石坡道的正面坡道宽度不应小于1.20m;
- 3 其他形式的缘石坡道的坡口宽度均不应小于1.50m。

2.10.6 缘石坡道顶端处应留有过渡空间, 过渡空间的宽度不应小于900mm。

2.10.7 缘石坡道上下坡处不应设置雨水篦子。设置阻车桩时, 阻车桩的净间距不应小于900mm。

2.11 盲道

2.11.1 盲道的铺设应保证视觉障碍者安全行走和辨别方向。

2.11.2 盲道铺设应设开降障碍物, 任何设施不得占用盲道。

2.11.3 需要安全警示和提示处应设置提示盲道, 其长度应与需安全警示和提示的范围相对应, 行进盲道的起点、终点、转弯处, 应设置提示盲道, 其宽度不应小于300mm, 且不应小于行进盲道的宽度。

2.11.4 盲道应与相邻人行道路面的颜色或材质形成差异。

三、无障碍服务设施:

3.1 一般规定

3.1.1 通往无障碍服务设施的通道应为无障碍通道。

3.1.2 具有内部使用空间的无障碍服务设施的入口和室内空间应方便轮椅者进入和使用, 内部应设轮椅回转空间, 轮椅需要通行的区域通行净宽不应小于900mm。

3.1.3 具有内部使用空间的无障碍服务设施的门在紧急情况下能从外面打开。

3.1.4 具有内部使用空间的无障碍服务设施应设置易于识别和使用的救助呼叫装置。

3.1.5 无障碍服务设施的地面应坚固、平整、防滑、不积水。

3.1.6 无障碍服务设施内供使用者操控的照明、设备、设施的开关和调控面板应易于识别, 距地面高度应为0.85m~1.10m。

3.1.7 无障碍服务设施内安装的部件应符合下列规定:

- 1 应安装牢固;
- 2 安全抓杆直径应为30mm~40mm, 内侧与墙面的净距离不应小于40mm;
- 3 低位挂衣钩、低位毛巾架、低位储物架距地面高度不应大于1.20m。

3.1.8 无障碍坐便器应符合下列规定:

- 1 无障碍坐便器两侧应设置安全抓杆, 轮椅接近坐便器一侧应设置可垂直或水平90°旋转的水平抓杆, 另一侧应设置L形抓杆;
- 2 轮椅接近无障碍坐便器一侧设置的可垂直或水平90°旋转的水平安全抓杆距坐便器的上沿高度应为250mm~350mm, 长度不应小于700mm;
- 3 无障碍坐便器另一侧设置的L形安全抓杆, 其水平部分距坐便器的上沿高度应为250mm~350mm, 水平部分长度不应小于700mm; 其竖向部分设置在坐便器前端150mm~250mm, 竖向部分顶部距地面高度应为1.40m~1.60m;
- 4 坐便器水箱控制装置应位于易于触及的位置, 应可自动操作或单手操作;
- 5 纸篓器应设在坐便器的侧前方;
- 6 在坐便器附近应设置救助呼叫装置, 并应满足坐在坐便器上和跌倒在地面的人均能够使用。

3.1.9 无障碍小便器应符合下列规定:

- 1 小便器下口距地面高度不应大于400mm;
- 2 应在小便器两侧设置长度为550mm的水平安全抓杆, 距地面高度应为900mm; 应在小便器上部设置支撑安全抓杆, 距地面高度应为1.20m。

3.1.10 无障碍洗手盆应符合下列规定:

- 1 台面距地面高度不应大于800mm, 水嘴中心距侧墙不应小于550mm, 其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm, 其他部分进深不小于250mm的容膝容臂空间;
- 2 应在洗手盆上方安装镜子, 镜子及龙头的底端距地面的高度不应大于1.00m;
- 3 出水龙头应采用杠杆式或水龙头或感应式自动出水方式。

3.1.11 无障碍淋浴间应符合下列规定:

- 1 内部空间应方便乘轮椅者进出和使用;
- 2 淋浴间前应设置便于乘轮椅者通行和转动的净空间;
- 3 淋浴间坐台应安装牢固, 高度应为400mm~450mm, 深度应为400mm~500mm, 宽度应为500mm~550mm;
- 4 应设置L形安全抓杆, 其水平部分距地面高度应为700mm~750mm, 长度不应小于700mm, 其垂直部分应设置在淋浴间坐台前端, 顶部距地面高度应为1.40m~1.60m;
- 5 控制淋浴的开关距地面高度不应大于1.00m; 应设置一个手持的喷头, 其支架高度距地面高度不应大于1.20m, 淋浴软管管长长度不应小于1.50m。

3.1.12 无障碍卫生间应符合下列规定:

- 1 浴盆侧面应设不小1500mm×800mm的净空间, 和浴盆平行的一边的长度不应小于1.50m;
- 2 浴盆距地面高度不应大于450mm; 在浴盆一端设置方便进入和使用的坐台;
- 3 应沿浴盆长边和洗浴坐台旁设置安全抓杆。

3.1.13 无障碍厨房应符合下列规定:

- 1 厨房设施和电器应方便轮椅者靠近和使用;
- 2 操作台面距地面高度应为700mm~850mm, 其下部应留出不小于宽750mm、高650mm、距地面高度250mm范围内进深不小于450mm, 其他部分进深不小于250mm的容膝容臂空间;
- 3 水槽应与工作台面部的操作空间隔开。

3.2 公共卫生间(厕所)和无障碍厕所

3.2.1 满足无障碍要求的公共卫生间(厕所)应符合下列规定:

- 1 女卫生间(厕所)应设置无障碍厕位和无障碍洗手盆, 男卫生间(厕所)应设置无障碍厕位、无障碍小便器和无障碍洗手盆;
- 2 内部应留直径不小于1.50m的轮椅回转空间。

3.2.2 无障碍厕位应符合下列规定:

- 1 应方便乘轮椅者到达和进出, 尺寸不应小于1.80m×1.50m;
- 2 如采用向内开启的平开门, 应在开启后厕位内留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间, 并应采用门外可紧急开启的门;
- 3 应设置无障碍坐便器。

3.2.3 无障碍厕所应符合下列规定:

- 1 位置应靠近公共卫生间(厕所), 面积不应小于4.00m2, 内部应留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间;
- 2 内部应设置无障碍坐便器、无障碍洗手盆、多功能台、低位挂衣钩和救助呼叫装置;
- 3 应设置水平滑动式门或向外开启的平开门。

3.2.4 公共建筑中的男、女公共卫生间(厕所), 每层应至少分别设置1个满足无障碍要求的公共卫生间(厕所), 或在男、女公共卫生间(厕所)附近至少设置1个独立的无障碍厕所。