






注：1、门洞标高尺寸以地面完成面±0.000开始计算，M1021为门洞宽1000mm门洞高2100mm，所有外墙窗戶除标注外，均为原建筑窗。
2、a、气混凝土砌块的施工工艺严格按照最新的国家标准规范予以执行。b、室内隔墙采用加气混凝土砌块，规格600长×200(300)高，120(200)厚（mm）未标注尺寸新砌墙体为120厚。c、构造柱设置：构造柱尺寸200×墙体厚度，内部按照国家标准设置钢筋。墙中构造柱设置在建筑物四角、内隔墙丁字交点、门洞两侧、墙上开大洞两侧均设置构造柱，当单面墙长于5米时，应间隔设置构造柱。
3、轻钢龙骨墙体为100系列龙骨镀锌板，轻钢龙骨墙体到顶，其中岩棉和硅酸铝板都需要到顶。竖向龙骨间隔300mm，墙体高于4.2m时，竖向龙骨间隔300mm，天地龙骨采用高边U型龙骨。轻钢龙骨墙体上的门窗和消防栓位置用40×60×5镀锌角钢加固。轻钢龙骨墙体上岩棉容重为100kg/m³。所有内嵌式消防栓应不低于100mm的育衬槽。
4、图中单开门门垛未标注尺寸的，宽度均为100mm。
5、外墙、楼梯间、管井门、电梯厅墙体以建筑设计为准。
6、所有消防栓部位墙体需预留窗口，留洞尺寸以消防栓尺寸为准。
7、图中涉及及加建部分的结构及受力要求由专业公司设计完成，如：垂直电梯、手扶电梯、楼梯、楼梯等的结构及受力。
8、结合平面图墙面挂表及电视机安装位置墙面做加处理。
9、未标注门洞尺寸均为100mm宽。未标注加建墙体厚度均为120mm。

四、六层补墙平面图 1:150

编号	图例符号	图例名称	备注
1		蒸压加气混凝土块墙 (120MM)	会议室、走道墙体隔墙 底部300mm高C20细石混凝土墙 砌到顶
2		100mm轻钢龙骨+10mm轻钢石膏+岩棉芯100KG/m³+100mm轻钢龙骨+10mm轻钢石膏 轻钢龙骨轻钢石膏板隔墙做法参考(内装修墙面做法图集号13J502-1A18页)	房间隔墙 砌到顶, 容重100KG/m³
3		页岩烧结多孔砖 (120/200MM)	卫生间、开水间隔墙砌到顶
4		玻璃隔墙	
5		页岩烧结多孔砖 (200MM)	外墙

