图纸须加盖出图印章，否则一律无效

	玻璃幕墙及水平带窗与防火分区的防火墙相接处采用耐火极限不低于1.0h的防火安全玻璃，防火墙两侧的水平长度分别≥2m。
六	室内装修工程
6.1	室内装修工程执行《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017，楼地面部分执行《建筑地面设计规范》GB50037-2013。
	室内装修为一般装修，详《建筑构造做法表》。
6.2	楼地面工程
6.2.1	楼面有降板需要回填时，回填采用干硬性轻集料混凝土回填；地面有填土时，填土应分层洒水夯实，每层300mm高。房间面积
	大时，地面混凝土垫层设伸缩缝6mX6m,缝宽10mm。
6.2.2	楼地面构造交接处和地坪高度变化处，除图中另有注明外均位于齐平门扇开启之处。
6.2.3	所有穿板管道均在楼面预埋防水套管，套管埋法参11ZJ311第45页1，底平板底，高出楼地面100mm，紧固件应可靠连接，管道
	与套管间缝隙用密封膏嵌实，管道、洁具、地漏周围均嵌填防水密封材料。竖管、楼地面与墙转角处均加设附加防水层一层，
	每边铺出150mm。
6. 2.4	有检修门的管道井在管道安装后按结施图与楼面耐火等级相同的楼面设计进行后浇封闭，内壁、楼面、地面、顶面粉水泥砂浆，
	做法详《建筑构造做法表》。
6.3	内墙面.平顶
6.3.1	饰面粉刷前，两种不同材料的交接处及穿透墙的箱柜背面按本说明第4.10.3条处理后做粉刷饰面层。
6.3.2	墙、柱、门洞等处的阳角均做50mm宽2000mm高水泥砂浆暗护角，详11ZJ501-4/15，有吊顶的房间，
	墙面粉刷装饰面层做至吊顶上150mm处。
6.4	室内防护栏杆：（所有栏杆顶部水平荷载为1.0KN/M,栏杆的垂直杆件净距不大于110mm。）
6.4.1	室内防护栏杆做法详设计图标注，或参15J403-1/D17。栏杆高度小于本说明高度按本说明施工。窗台高小于900mm，设防护栏
	杆高1100mm，做法详设计图或参15J403-1/C15/H3。；外廊、内天井的临空栏杆，六层以下临空栏杆净高1100，七层以上临空
	栏杆净高1200，做法详设计图或参15J403-1/D17。
6.4.2	不锈钢楼梯栏杆选用11ZJ401(2y/17) 扶手选用11ZJ401(15/37) 起步选用11ZJ401(6/38) 防滑选用11ZJ401(1/40) 扶手连接选用11ZJ401
	(5/42) 护窗栏杆选用11ZJ401(2B/34)(4B/34) 室内栏杆高度应≥0.90M;靠楼梯井一侧水平扶手长度（或楼梯水平段栏杆长度）≥0.50M
	时，其高度不应小于1.10M.室内外楼梯临空高度在24M以下时，楼梯栏杆高度应≥1.10M；临空高度在24M及24M以上时，楼梯栏
	杆高度应≥1.20M。
6.5	厨、卫、浴等有水、地漏房间为有防水层设计楼地面，室内有水房间防水等级为一级。除图中另有标注外，做法详构造做法表，
	淋浴区墙面防水层翻起高度2000mm，盥洗池盆墙面防水层翻起高度1200mm，墙面其它部位高度翻起250mm。有水房间顶棚
	采用防水砂浆做防潮层,楼地面低于相邻房间楼地面50mm，无障碍卫生间低15mm，以斜面过渡。图中未注明整个房间做坡度者，
	做1～2%的坡度坡向地漏。厨房排气道详暖通图。卫生间洁具、厨房设施设计为平面定位设计，洁具、设施等由用户自理。
6.6	室内工程防水
1、	该室内工程防水等级为 ☑ 一级 □ 二级，室内工程防水做法如下表：

室内类型	防水等级	外设防水层			防水层数	
楼地面	☑一级	□防水卷材	☑防水涂料	☑水泥基材料	2道	卷材/涂料
	□二级	□防水卷材	☑防水涂料	□水泥基材料	1道	任选
室内墙面	☑一级	□防水卷材	□防水涂料	☑水泥基材料	1道	任选
	□二级	□防水卷材	□防水涂料	☑水泥基材料	1道	任选

七	其它及施工中注意事项
7.1	图中所选用标准图中有对结构工种的预埋件、预留洞，如楼梯、与钢结构、幕墙、建筑留洞等，洞与预埋件应与各工种密切配合后，
	确认无误方可施工。
7.2	两种材料的墙体交接处，应根据饰面材质在外墙做饰面前加钉金属网或在施工中加贴玻璃丝网格布，防止裂缝。
7.3	本工程墙体、柱与门窗等配件的固定连接，除注明者外，可根据位置需要采用射钉、膨胀螺栓、预埋铁件等方式，施工时视情况而定，
	但一定要保证连接在其上的物体的牢固性和安全性。
7.4	所有油漆、涂料、铝塑型材等重要装修材料均应事先做好样板，经建设单位选定后方可定货施工，施工过程中若发现图纸有不妥之处，
	相关的法律责任。
7.5	所有油漆、涂料、铝塑型材等重要装修材料均应事先做好样板，经建设单位选定后方可定货施工，施工过程中若发现图纸有不妥之处，
	应及时提出,并会同设计人员协商解决。
7.6	本图纸采用标准图集为《中南地区通用建筑标准设计》（98ZJ、05ZJ、11ZJ、15ZJ）。
	本施工图内容未经设计单位和相关建筑师，工程师签字盖章同意，其它任何单位不得对图纸内容进行变更，否则对所改动之内容应承担

湖南省建设工程施工图审查文件审查合格专用章
湖南天通工程咨询有限责任公司
S18012
2023.07.29
房屋建筑工程：一类
市政工程（道路）：二类
有效期至2025.12.31

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

会 签

建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级：A243019305

项目负责人	陈志宇	陈志宇
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	吴 勇	吴勇
专业负责人	夏 洁	夏洁
校 对 人	陈志宇	陈志宇
设 计 人	夏 洁	夏洁

档案号:

建设单位:
岳阳市岳阳楼区住房和城乡建设局
（岳阳市岳阳楼区汇城发展集团有限公司）

工程名称
剪刀池社区驿马巷周边文体
及公共设施提质改造工程

子项名称
食堂改造

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：陈志宇
注册号：4301930-005
有效期：至2026年04月

图 别 建筑说明

日 期 2025.7

比 例 见图

岳阳市规划勘测设计院有限公司
出图专用章
市政行业（给水、排水工程）专业乙级
风景园林工程设计专项乙级
建筑行业（建筑工程）乙级
证书编号：A243019305 有效期：2026年7月08日