


不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜，须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

暖通专业



版本说明

版本	日期	审核	备注



1. 外立面装修, 饰面材质及颜色, 设计做法见平、立、剖面图标注、节点详图, 及建筑构造做法表。
2. 外墙找平层抹灰前, 两种不同材料的交接处及穿透墙的箱柜背面应加钉钢丝网、 $\phi 1@20$, 或加贴玻璃丝网。
3. 埋入墙内的钢构件均刷红丹防锈漆二道。
4. 大台阶栏杆下方的钢筋混凝土部位及预埋件, 应经过结构计算并应满足栏杆承受荷载的要求。
5. 防护栏杆必须牢固, 安全, 高度不应低于 1.10m , 栏杆顶部水平荷载为 1.5kN/m 。

6. 所有油漆、涂料、铝塑型材等重要装修材料均应事先做好样板，经建设单位选定后方可定货施工，施工过程中若发现图纸有不妥之处，应及时提出并会同设计人员协商解决。

7. 本施工图内容未经设计单位和相关建筑师、工程师签字盖章同意，其它任何单位不得对图纸内容进行变更，否则对所改动之内容应承担。