



- 1、每个消火栓处设消防报警按钮，并引至水泵房及消防控制室。
- 2、所有消火栓栓口安装高度为离地（楼）面1.100米。
- 3、-1F消火栓采用减压稳压型。栓口压力0.40Mpa。