

图	通
PLAN	VENT



说明:

1. 两节道牙相接处留缝5宽,道牙与路面整体面层留缝10,1:3水泥石灰砂浆厚肩勾缝。
2. 道牙及人行道宽度尺寸详边平面。
3. 绿化及铺地另详景观施工图。
4. 塑胶跑道基础沥青混凝土应符合JTGF40-2004中高速公路及一级公路的Ⅱ型密级沥青混凝土的有关要求沥青混凝土表面平整度要求3M直尺误差 ± 4 mm,沥青采用道路用重交通石油沥青或改性沥青,针入度 >60 ,软化点 >48 ,延伸度 >100 cm。
5. 跑道基层二灰碎石,石灰土的做法应符合JTJ034-2000高等级公路的质量要求。
6. 红土地场区适用于排球、垒球内场及安全警示区。
7. 砂土地场区适用于地排球、门球场地。
8. 当室外采用砌砖排水沟时,砖厚应考虑碾压机械荷载重量。
9. 图中室外排水沟大样仅供参考示意,实际设计时应考虑上方荷载。

总图模板图仅作总图设计参考示意
具体工程总图设计应根据项目实际情况进行

