



FKNJ-1(共1台)	
分体式空调室内机	
制冷量	5.0Kw/台
制热量	6.3Kw/台
制冷功率	1.2kW, 220V
制热功率	1.6kW, 220V

建筑专业设空调安装位置、防水钢套管及路由  
电气专业设置分体空调电量及插座  
给排水专业设置冷凝水立管及排放接口

门卫室首层通风及防排烟平面图 1:100



湖南省建筑设计院集团股份有限公司  
HUNAN ARCHITECTURAL DESIGN INSTITUTE GROUP CO.,LTD.

设计证书甲级编号 A143000700  
FIRST CLASS SERIAL NUMBER OF DESIGN CERTIFICATE: A143000700

建设单位  
CLIENT

岳阳市岳阳楼区人民检察院

工程名称  
PROJ. NAME

岳阳市岳阳楼区人民检察院“两房”建设  
附属工程全过程咨询项目

子项名称  
SUB-ITEM

设计签字  
SIGNATURE

项目经理 PROJECT MANAGER	钟华 肖艺	
设计总负责人 CHIEF DESIGNER	彭雨晴	
专业负责人 SPE. DESIGNER	段国权 张稳	
设计 DESIGNER	张稳	
制图 DRAWER	张稳	
校对 CHECKED	黄瑶	
审核 EXAMINED	段国权	
审定 APPROVED	丁学贵	

注册人  
REGISTRANT

段国权

出图盖章  
STAMP

图纸名称  
DRAWING TITLE

门卫室首层通风及防排烟平面图

工程代号 PRO. NO.	2025-AB011-01
图别 D. S.	设施
版次 VER. No.	1.0
图号 D. NO.	014
日期 DATE	2025. 11

