

装饰工程设计图纸物料表 [材料选样以3.0手册为准]

物料代号	名 称	燃烧性能等级	规 格	备 注
石 材 STONE				
ST-01	摩卡灰花岗岩 (门槛石) (3.0)	(A级)	20mm厚	门槛石
ST-02	雅士白人造石	(A级)	20mm厚	窗台石、卫生间台面,茶水区台面
ST-03	雅士白岩板	(A级)	12mm厚	财富中心背景墙
ST-04	山东白麻	(A级)	20mm厚	无障碍坡道,拉20*20凹槽
瓷 砖 CERAMIC TILE				
CT-01	150*800木纹砖 (选样)	(A级)	150*800*12mm	一层营业大厅
CT-02	800*800米白色玻化砖 (选样)	(A级)	800*800*12mm	一层营业大厅
CT-03	300*300仿灰色大理石地砖 (选样)	(A级)	300*300*10mm	一层卫生间地面
CT-04	600*1200灰色玻化砖	(A级)	600*1200*10mm	办公区走道地面、二至五层卫生间地面
CT-05	600*600米白色玻化砖	(A级)	600*600*10mm	资料室、档案室、储物间地面
CT-06	8mm厚SPC石晶木地板 (选样)	(A级)	8mm	一层vip等候室及理财室、支行行长室
CT-07	600*1200仿灰木纹大理石墙砖	(A级)	600*1200*10mm	二、三层卫生间墙面
CT-08	300*600灰木纹墙砖	(A级)	300*600*10mm	一层卫生间墙面
木 WOOD				
WD-01	秋香木直纹 (选样)	(B1级)	15mm	会议室墙面
WD-02	抗倍特板 (选样)	(B1级)	20mm	公共卫生间隔断
涂 料 PAINT				
PT-01	白色无机涂料	(A级)		详见施工图
PT-02	艺术漆 (选色)	(A级)		详见施工图
PT-03	浅灰色无机涂料	(A级)		详见施工图
PT-04	白色防水无机涂料	(A级)		详见施工图
PT-05	深色无机涂料	(A级)		详见施工图
墙 布 WALLPAPER				
WP-01	暖灰色墙布	(B1级)		行长接待室墙面、
WP-02	浅米色墙布	(B1级)		行长接待室墙面、
玻 璃 GLASS				
GL-01	钢化烤漆玻璃超白玻	(A级)	8mm厚	会议室、开放办公区茶水柜、茶水间
金 属 METAL				
MT-01	灰色拉丝不锈钢 (选样)	(A级)	1.2mm厚304#	详见施工图
MT-02	黑钛不锈钢 (选样)	(A级)	1.2mm厚304#	详见施工图
MT-03	古铜拉丝不锈钢 (选样)	(A级)	1.2mm厚304#	详见施工图
MT-04	深褐色不锈钢 (选样)	(A级)	1.2mm厚304#	详见施工图
硬包				
UP-01	暖灰色硬包	(A级)		财富中心理财室、接待洽谈室墙面
UP-02	米色硬包	(A级)		行长接待室墙面
UP-03	灰白色硬包扞布	(A级)		行务会议室墙面

物料代号		燃烧性能等级	规 格	备 注
镜 MIRROR				
MR-01	防潮银镜	(A级)	8mm厚	卫生间、瑜伽室
其他饰面 SPECIAL FINISH				
C-01	600*600高晶板	(A级)	600*600*15mm	办公后区、辅助功能区天花
C-02	铝扣板	(A级)	300*600*1.2mm	淋浴间
C-03	白色铝方通	(A级)	(50*80) 1.2mm	开放办公区天花
VL-01	全钢防静电架空阻燃地板	(A级)	600*600*30mm	机房地面
FA-01	浅米色科技金属板	(A级)	4mm厚	营业大厅墙面
FA-02	浅木饰面科技金属板	(A级)	4mm厚	营业大厅包柱、非现金区背景墙、vip室、财富中心墙面
FA-03	浅色香槟金科技金属板	(A级)	4mm厚	一至三层电梯厅墙面
CA-01	600*600尼龙方块地毯	(B1级)	600*600*5mm	行长室、副行长室、专家室地面
CA-02	难燃地毯 (花色选样)	(B1级)	5mm厚	接待室地面

备注： 1. 材料表中未说明的以图纸标注为准,备注未说明之施工方式均按产品使用说明或国家相关施工规范施行。

装修部位		装修材料	防火保护措施
办公室			
01	顶棚装修材料	轻钢龙骨石膏板、高晶板、铝方通	A
02	墙面装修材料	无机涂料、大理石、瓷砖、硬包、玻璃	A、B1
03	走道等地面材料	瓷砖、大理石	A、A
04	大厅地面材料	瓷砖	A
05	其他房间地面材料	瓷砖、SPC地板、全钢防静电地板	A
06	固定家具	三聚氰胺板	B1
07	墙体材料	加气砖、40*40*3MM镀锌方钢	A
08	其他装修材料	不锈钢	A

注：材料表中未说明的以图纸标注为准,备注未说明之施工方式均按产品使用说明或国家相关施工规范施行。

室内装饰材料应满足以下要求：

- 1、建筑内部装修不应擅自减少、改动、拆除、遮挡消防设施或器材及其标识、疏散指示标志、疏散出口、疏散走道或疏散横通道，不应擅自改变防火分区或防火分隔、防烟分区及其分隔，不应影响消防设施或器材的使用功能和正常操作。
- 2、下列部位不应使用影响人员安全疏散和消防救援的镜面反光材料：

(1) 疏散出口的门；

(2) 疏散走道及其尽端、疏散楼梯间及其前室的顶棚、墙面和地面；

(3) 供消防救援人员进出建筑的出入口的门、窗；

(4) 消防专用通道、消防电梯前室或合用前室的顶棚、墙面和地面。
- 3、下列部位的顶棚、墙面和地面内部装修材料的燃烧性能均应A级：

(1) 避难走道、避难层、避难间；

(2) 疏散楼梯间及其前室；

(3) 消防电梯前室或合用前室。
- 4、建筑的外部装修和户外广告牌的设置，应满足防止火灾通过建筑外立面蔓延的要求，不应妨碍建筑的消防救援或火灾时建筑的排烟与排热，不应遮挡或减小消防救援口。

图 会 签 Joint Check up

总图		给排水	
建筑		暖通	
结构		电气	

图 备 注 Notes

◆ 本图纸的版权,属华诚博远工程技术集团有限公司所有,不得用于本工程以外范围。

◆ 本图纸需手续齐全方可用于施工。

图 设计阶段 Design Stage

方案	初设	报规	招 标	施 工
		●		
人防	消防	园林	绿建	

图 单位出图章 Company Seal



华诚博远工程技术集团有限公司

Huacheng博远 Engineering Technology Group Co., Ltd.

建筑工程甲级A111008573

风景园林专项甲级A111008573

市政行业专业乙级A211008570

城乡规划编制甲级自资规甲字21110200

图 签 署 Signature







项目负责人 Item Prin	马建国	
专业负责人 Chief	马建国	
审 定 Approved	李华琼	
审 核 Examined	马建国	
校 对 Checked	李华琼	
设 计 Designed	何丰	

图 建设单位 Owner

长沙银行股份有限公司岳阳分行

图 工程名称 Project

长沙银行股份有限公司岳阳分行
室内装修改建工程项目

图 子项名称 Sub Item

/

图 图纸名称 Title

装饰材料表

工程号 Pjt. No.	2026FW02560		
专 业 Dept.	装修	图 号 Dwg. No.	CL. 01
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2026年03月