防物料表 ［本项目火灾报警系统设备规格品牌需与原大楼产品规格统一并且能兼容使用。］
防设备清单数量仅供参考，具体数量根据现场实际情况调整。

一层消防设备清单

名称		单位、数量	名称		单位、数量
01	安全出口标志灯	3	15	感温火灾探测器	0
02	疏散出口标志灯	7	16	火警电话	1
03	A型吸顶应急照明灯	21	17	楼层显示器	1
04	壁挂型应急照明灯	3	18	水流指示器（组）	1
05	方向标志灯	7	19	信号阀	1
06	多信息复合标志灯	3	20	消火栓起泵按钮	5
07	模块箱	1	21	输入模块	1
08	接线端子箱	1	22	输入/输出模块	10
09	短路隔离器	3	23	可燃气体报警控制器	0
10	嵌入式安装扬声器箱	8	24	可燃气体探测器	0
11	常闭防火门监控器	0	25		
12	火灾声光警报器	4	26		
13	手动报警按钮	4	27		
14	感烟火灾探测器	34	28		

注：室内高度小于3.5m的场所，选用中型标志灯；室内高度不小于3.5m的场所，选用大型标志灯；本工程应急灯具均不带蓄电池。

二层消防设备清单

名称		单位、数量	名称		单位、数量
01	安全出口标志灯	0	15	感温火灾探测器	0
02	疏散出口标志灯	9	16	火警电话	0
03	A型吸顶应急照明灯	28	17	楼层显示器	1
04	壁挂型应急照明灯	0	18	水流指示器（组）	1
05	方向标志灯	11	19	信号阀	1
06	多信息复合标志灯	4	20	消火栓起泵按钮	7
07	模块箱	1	21	输入模块	6
08	接线端子箱	1	22	输入/输出模块	16
09	短路隔离器	4	23	可燃气体报警控制器	0
10	嵌入式安装扬声器箱	8	24	可燃气体探测器	0
11	常闭防火门监控器	6	25		
12	火灾声光警报器	5	26		
13	手动报警按钮	5	27		
14	感烟火灾探测器	51	28		

注：室内高度小于3.5m的场所，选用中型标志灯；室内高度不小于3.5m的场所，选用大型标志灯；本工程应急灯具均不带蓄电池。

三层消防设备清单

名称		单位、数量	名称		单位、数量
01	安全出口标志灯	0	15	感温火灾探测器	0
02	疏散出口标志灯	6	16	火警电话	0
03	A型吸顶应急照明灯	26	17	楼层显示器	1
04	壁挂型应急照明灯	0	18	水流指示器（组）	1
05	方向标志灯	15	19	信号阀	1
06	多信息复合标志灯	4	20	消火栓起泵按钮	5
07	模块箱	1	21	输入模块	11
08	接线端子箱	1	22	输入/输出模块	15
09	短路隔离器	4	23	可燃气体报警控制器	0
10	嵌入式安装扬声器箱	8	24	可燃气体探测器	0
11	常闭防火门监控器	6	25		
12	火灾声光警报器	5	26		
13	手动报警按钮	5	27		
14	感烟火灾探测器	49	28		

注：室内高度小于3.5m的场所，选用中型标志灯；室内高度不小于3.5m的场所，选用大型标志灯；本工程应急灯具均不带蓄电池。

给排水设备清单

图例	名称	规格	单位	数量	备注
	手提式干粉灭火器	MF/ABC5	具	48	
	悬挂式超细干粉灭火器	8Kg 、10Kg	组	9	
	信号阀	DN150	个	2	
	水流指示器	DN150	个	2	
	喷头	下喷喷头	个	按实	
	末端试水装置、试水阀	DN25	个	0	
	单栓消火栓	SN65	个	9	

暖通设备清单

序号	设备名称	数量	备注说明
1	消防排烟轴流风机	/	采用原排烟风机，安装于其他区域
2	手动电动常闭排烟阀	15	
3	280℃排烟防火阀	21	
4	电动挡烟垂壁	/	
5	单层百叶风口	15	
6	防雨百叶风口	/	

湖南省建设工程施工图审查文件审查专用章
怀化市怀监建设工程施工图审查有限公司
S18018
2026.04.30
房 屋 建 筑 工 程：一类
有效期至2028.12.31

出图专用章
0434 华诚博远工程技术集团有限公司

证书编号	证书分类	资质等级
A111008573	工程设计	甲级
A211008570	工程设计	乙级
自资规甲字21110200	城乡规划	甲级

中华人民共和国一级注册建筑师
姓 名：马 建 国
注册号：1100857-108
有效期：至2026年11月

■ 会 签 Joint Check up

总图		给排水	
建筑		暖通	
结构		电气	

■ 备 注 Notes

本图纸的版权，属华诚博远工程技术集团有限公司所有，不得用于本工程以外范围。未经审核盖章的图纸不可用于施工。

■ 设计阶段 Design Stage

方案	初设	报规	招标	施工
		●		
人防	消防	园林	绿建	

■ 单位出图章 Company Seal

华诚博远工程技术集团有限公司
Huachengboyuan Engineering Technology Group Co.,Ltd.

建筑工程甲级	A111008573
风景园林专项甲级	A111008573
市政行业专业乙级	A211008570
城乡规划编制甲级	自资规甲字21110200

■ 签 署 Signature

项目负责人 Item.Prin	马建国	马建国
专业负责人 Chief	马建国	马建国
审 定 Approved	李华琼	李华琼
审 核 Examined	马建国	马建国
校 对 Checked	李华琼	李华琼
设 计 Designed	何丰	何丰

■ 建设单位 Owner

长沙银行股份有限公司岳阳分行

■ 工程名称 Project

长沙银行股份有限公司岳阳分行
室内装修改建工程项目

■ 子项名称 Sub Item

/

■ 图纸名称 Title

消防设备清单

工程号 Pjt.No.	2026FW02560		
专 业 Dept.	装修	图 号 Dwg. No.	CL.03
比 例 Scale	见图	日 期 Date	2026年03月