

主要设备材料表

序号	名称	编号	规格	单位	数量	备注
1	高温消防轴流风机	PF-01-01	Q=600m³/h H=180Pa N=0.15kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
2	低噪音轴流风机	PF-01-02	Q=400m³/h H=180Pa N=0.11kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
3	低噪音轴流风机	PF-01-03	Q=1080m³/h H=180Pa N=0.22kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
4	低噪音轴流风机	PF-01-04	Q=600m³/h H=180Pa N=0.15kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
5	低噪音轴流风机	PF-02-01	Q=600m³/h H=180Pa N=0.15kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
6	低噪音轴流风机	PF-02-02	Q=1080m³/h H=180Pa N=0.22kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
7	低噪音轴流风机	PF-02-03	Q=600m³/h H=180Pa N=0.15kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
8	低噪音轴流风机	PF-03-01	Q=1080m³/h H=180Pa N=0.22kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
9	低噪音轴流风机	PF-03-02	Q=600m³/h H=180Pa N=0.15kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
10	低噪音轴流风机	PF-03-03	Q=400m³/h H=180Pa N=0.11kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
11	低噪音轴流风机	PF-03-04	Q=1080m³/h H=180Pa N=0.22kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
12	低噪音轴流风机	PF-03-05	Q=1080m³/h H=180Pa N=0.22kW	台	1	$\eta\geq 0.75$
13	天花嵌入式排气扇		Q=100m³/h H=50Pa N=30W 自带止回阀	项	1	$\eta\geq 0.72$
14	70℃防火阀		各类规格	项	1	
15	280℃防火阀		各类规格	项	1	
16	排烟防火阀		各类规格	项	1	
17	70℃防火阀		各类规格	项	1	
18	止回阀		各类规格	项	1	
19	单层百叶风口			项	1	
20	防雨百叶风口			项	1	
21	镀锌钢板风管			项	1	
22	防雨风帽			项	1	
23	耐火风管			项	1	
24	支吊架(含抗震支吊架)			项	1	
25	风口			项	1	
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						

说明：1) 所有设备传播至室内的噪声限制应满足《建筑环境通用规范 GB55016—2021》表2.1.4条相关要求，否则应采取相应的隔音(消音)降噪措施
2) 所有风机(含排气扇)效率不应低于《通风机能效限定值及能效等级》(GB19761—2020)规定的通风机能效等级的2级。

■ 会 签 Joint Check up

总图		给排水	
建筑		暖通	
结构		电气	

■ 备 注 Notes

* 本图纸的版权，属华诚博远工程技术集团有限公司


所有，不得用于本工程以外的范围。

* 本图纸需手续齐全方可用于施工。

■ 设计阶段 Design Stage




方案	初设	报规	招标	施工
人防	消防	园林	绿建	

■ 单位出图章 Company Seal



华诚博远工程技术集团有限公司
Huacheng博远 Engineering Technology Group Co., Ltd.
建筑工程甲级 A111008573
风景园林专项甲级 A111008573
市政行业专业乙级 A211008570
城乡规划编制甲级 自资规甲字21110200

■ 签署 Signature

项目负责人 Item Prin	马建国	
专业负责人 Chief	方政武	
审 定 Approved	王建立	
审 核 Examined	方政武	
校 对 Checked	王建立	
设 计 Designed	刘建立	

■ 建设单位 Owner

长沙银行股份有限公司岳阳分行

■ 工程名称 Project

长沙银行股份有限公司岳阳分行
室内装修改建工程项目

■ 子项名称 Sub Item

/

■ 图纸名称 Title

主要设备材料表

工程号 Pjt. No.			
专 业 Dept.	暖通	图 号 Dwg. No.	NS-04
比 例 Scale	/	日 期 Date	2026年03月