

表后管安装主材表

序号	名 称	规 格	材 质	压力等级	单 位	数 量	备 注
1	球墨管	DN150	球墨	PN=1.0Mpa	米	900	K9级
2	PE 管	Φ 63	PE	PN=1.25Mpa	米	12	S5
3	闸 阀	DN150	球墨	PN=1.0Mpa	台	1	Z41W-10Q
4	闸 阀	DN50	球墨	PN=1.0Mpa	台	1	Z41W-10Q
5	排气阀	DN40	铜	PN=1.6Mpa	台	1	ZP88-16T
6	泄水阀	DN50	球墨	PN=1.0Mpa	台	1	Z41W-10Q
7	承插单支丝三通	DN150×50	球墨	PN=1.0Mpa	个	1	K9级
8	承插单支盘底三通	DN150×100	球墨	PN=1.0Mpa	个	1	K9级
9	双盘渐缩管	DN150×100	球墨	PN=1.0Mpa	个	1	K9级
10	双盘弯	DN150×90°	球墨	PN=1.0Mpa	个	4	K9级
11	承插弯头	DN150×90°	球墨	PN=1.0Mpa	个	2	K9级
12	承插弯头	DN150×45°	球墨	PN=1.0Mpa	个	6	K9级
13	承插弯头	DN150×22.5°	球墨	PN=1.0Mpa	个	10	K9级
14	盘承短管	DN150	球墨	PN=1.0Mpa	个	6	K9级
15	盘插短管	DN150	球墨	PN=1.0Mpa	个	6	K9级
16	PE外丝	Φ 63	PE	PN=1.25Mpa	个	1	S5
17	双头外丝	DN50	不锈钢	PN=1.6Mpa	个	1	S304
18	双头外丝	DN40	不锈钢	PN=1.6Mpa	个	1	S304
19	不锈钢补芯	DN50×40	不锈钢	PN=1.6Mpa	个	1	S304
20	闷板带丝	DN100×50			个	1	
21	阀门井盖	Φ 700	球墨		付	3	GB/T 23858-2009-D400-C0650-W防位移-HCPE-ZC


注：辅料未计入。

水表井安装主材表

序号	名 称	规 格	材 质	压力等级	单 位	数 量	备 注
1	电磁水表	DN80	不锈钢	PN=1.0Mpa	台	1	GPRS无线远传
2	磁性阀	DN80	球墨	PN=1.0Mpa	台	1	CFBZ45X-10Q
3	闸 阀	DN150	球墨	PN=1.0Mpa	台	1	ZC41X-10Q
4	闸 阀	DN80	球墨	PN=1.0Mpa	台	1	ZC41X-10Q
5	止回阀	DN150	球墨	PN=1.0Mpa	台	1	HC44X-10Q
6	开边卡夫	DN300×150	球墨	PN=1.0Mpa	个	1	K9级
7	双盘短管	DN150×500	球墨	PN=1.0Mpa	个	3	K9级
8	双盘短管	DN80×500	球墨	PN=1.0Mpa	个	2	K9级
9	双盘渐缩管	DN150×100	球墨	PN=1.0Mpa	个	2	K9级
10	双盘渐缩管	DN100×80	球墨	PN=1.0Mpa	个	2	K9级
11	双盘弯	DN150×90°	球墨	PN=1.0Mpa	个	2	K9级
12	伸缩器	DN80	钢制	PN=1.0Mpa	台	1	SSQ-2-10
13	阀门井盖	Φ 700	球墨		付	2	GB/T 23858-2009-D400-C0650-W防位移-HCPE-ZC
14	水表井盖	1000×600	球墨		付	3	GB/T 23858-2009-B125-长×宽-W防位移-HCPE-ZC

注：表前辅料、表后材料未计入。

岳 阳 市 广 润 给 水 工 程 设 计 有 限 公 司

设 计	邓 轶		工 程 名 称	岳阳市强制隔离戒毒所迁建项目市政相关配套设施项目-给水工程设计	专 业	
复 核	文 乐				图 号	05
审 核	黎弘東		图 名	材料表	比 例	
审 定	柳岳安				日 期	2025.11