

门窗表

类型	设计编号	洞口尺寸(mm)	数量	图集名称	页次	选用型号	备注
普通门	M1	1000X2200	3				无障碍木质平开门
	M2	1100X2200	1				
	M0922	900X2200	112				铝合金平开门
	M1022	1000X2200	120				夹木平开门
	M1122	1100X2200	121				防盗夹木平开门
	M1224	1200X2350	1				钢制平开门
	M1324	1300X2350	58				双扇玻璃推拉门
	M1522	1500X2200	6				钢制及开门
	M1824	1800X2350	114				双扇玻璃推拉门
	FM#1122	1100X2200	2				成品钢制甲级防火门
甲级防火门	FM#1522	1500X2200	2				
	FMZ1122	1100X2200	12				成品钢制乙级防火门
	FMZ1522	1500X2200	4				
乙级防火门	FMZ2M2	1100X2200	1				无障碍门
	FM#0622	600X2200	18				成品钢制丙级防火门
	C0606	600X550	54				离地1.8米
普通窗	C0615	600X1450	60				
	C0915	900X1450	75				
	C0915A	900X1450	1				
	C1115	1100X1450	5				
	C1221	1200X2100	6				
	C1321	1250X2100	1				
	C1515	1500X1450	14				
	C1815	1800X1450	6				
	C1815A	1800X1450	6				
	C1821	1800X2100	1				
	C2021	1950X2100	1				
	C2115	2100X1450	56				
	C2115A	2100X1450	18				
	C2121	2100X2100	4				
	C2121A	2100X2100	3				
	C3121	3050X2100	1				
	C5921	5900X2100	1				
	C2115a	2050X1450	1				
	FGCZ0906	900X550	1				
	GC0806	800X550	6				
	GC0906	900X550	41				
	JC1915	1900X1450	6				
	JC2115	2050X1450	5				
	TC1318	1300X1750	54				
凸窗	TC1518	1450X1750	12				
	TC1718	1650X1750	6				
	M5330	5300X3000	1				
组合门窗	M6124	6100X2200	1				
	MC5130	5150X3000	1				
洞口	DK0922	900X2200	46				
	DK1122	1100X2200	54				
	DK1522	1500X2200	1				
	DK2222	2200X2200	1				

在距地面高度1.3m~1.5m的位置设置手动开启装置

自然排烟窗开启角度大于70°

C2121A 1:50

C0915A 1:50

C1815A 1:50

C2115A 1:50

JC1915 1:50

JC2115 1:50

MC5130 1:50

M5330 1:50

C3121 1:50

C5921 1:50

C2115a 1:50

FGCZ0906 1:50

GC0806 1:50

GC0906 1:50

说明

1.本工程门窗除特殊注明外均为专业公司设计、制作、安装，本图仅提供其立面形式、分格、开启部位、方式、颜色、数量等详见本图，

2.立面上所注门窗尺寸均为门窗的洞口尺寸，门窗加工时应注意门窗框缝隙，缝隙规定：普通抹灰≤20，贴面砖≤25；由于饰面材料及施工误差导致的缝隙变化，由门窗生产厂家按工程设计要求调整

3.门窗数量、洞口尺寸应经现场核对再进行制作及安装，门窗立面上实线为向外开启，虚线为向内开启。

4.开平铝合金门窗采用不锈钢铰链、门锁、滑撑；推拉铝合金门窗用不锈钢带轴承滑轮，并加设门窗扇不脱落的纤维装置，开平或推拉均采用橡胶密封条以便更换，铝合金百叶的固定配件采用不锈钢。

5.与门窗相关的金属材料、铝合金型材、五金件、紧固件、密封材料等均应符合有关材料的国家或行业标准的规定，铝合金门窗主型材的壁厚应经计算或试验确定，除压条、扣板等需要弹性装配的型材外，门窗主型材主要受力部位基材截面最小实测壁厚，外门结构型材2.2mm，内门结构型材2.0mm，外窗结构型材1.8mm，内窗结构型材1.4mm。断面厚度及玻璃厚度均由生产厂家根据风压经计算确定，并须满足国家规范，其它有关规范、抗震、辟雷要求。选用材料除不锈钢外，应经防腐处理，铝合金颜色为深褐氟碳喷涂，颜色最终由甲方参考设计方意见。

6.防火门窗由取得消防认证资格的生产厂家生产，防火门均装闭门器。防火门、防火窗必须选用消防审批部门认可的产品。双扇和、多扇防火门应具有按顺序关闭的功能。防火门生产厂家需由当地消防部门认证。

7.门窗立樘位置：外门窗立樘位置见墙身节点图，未注明者居墙中，内门窗立樘位置除注明外，双向平开门立樘居墙中，单向平开门立樘与开启方向墙面平。

8.木门应选用一、二级木材，木材应经过脱脂、蒸煮处理，其含水率要求应不大于《木结构工程施工及验收规范》的要求，保证木材不变形，不开裂。

9.管道井检修门定位与管道井外侧装修完成面平；凡未注明距楼、均做C15混凝土300高门槛，宽同墙厚。

10.外窗采用断桥铝合金框料，框面积20%，气密性为7级，水密性为4级，可见光透射比0.78，其它性能指标按照有关规定执行，并须满足国家规范。

11.门窗玻璃：出入口、门厅以及离地900以下的门窗部位，面积大于0.5平方米的门窗玻璃，面积大于0.9平方米的窗玻璃。玻璃栏板等均应采用选用夹层夹胶安全钢化玻璃（其胶片厚度不小于0.76mm）；

12.全玻璃门应设防撞提示标志，室内饰面玻璃最高点离楼地面高度在3m或3m以上时，使用使用夹层玻璃。

13.供轮椅通行的门扇，需安装视线观察玻璃，横执把手和关门拉手，同时在门扇的下方安装高0.35m的金属护门板。

14.MQ1、MQ2采用6.38mm夹层玻璃，单块玻璃最大使用面积不超过3m²，在1.5m高处设置防撞提醒目标识。

15.门窗玻璃的选用应遵照《建筑玻璃应用技术规程》JGJ 113—2015和《建筑安全玻璃管理规定》发改运行[2003]2116号及地方主管部门的有关规定。

16.本项目所有门均设双侧拉手，拉手高900，详参13ZJ301-P27/1。

17.本项目消防救援口位置详平面图，净高度和净宽度均不小于1.0m。消防救援口应设置可在室内和室外识别的永久性明显标志，当采用玻璃窗时，应选用安全玻璃。

补充说明：1、疏散门的净高不低于2.10m。2、防火门、防火窗具有自动关闭的功能，在关闭后具有烟密闭的性能。3、房间门净宽不低于0.9m。4、节能计算的玻璃厚度为底线要求，所有玻璃厚度应满足JGJ113—2015 第7.1章节的规定。

18、居室门应具有自动关闭的功能，应在关闭后具有烟密闭的性能。

岳阳市规划勘测设计院有限公司

建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人 夏洁 夏洁

审定人 吴勇 吴勇

审核人 夏洁 夏洁

专业负责人 陈熙 陈熙

校对人 杨剑青 杨剑青

设计人 陈熙 陈熙

档案号: 202605

建设单位: 岳阳市教育事务中心

工程名称: 岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称: 2#学生宿舍

图名: 门窗表、门窗大样

图别: 施工图

日期: 2026.05

比例: 见图

图号: JS-02-18

版本号: 版本说明

版本

日期

审核

备注