



板设计说明:

- 1、与本工程相关钢筋构造详图参见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(22G101-1)。
 - 2、梁、板混凝土强度详见表格; 钢筋为Φ表示HPB300, Φ表示HRB400E。
 - 3、图中未注明者板面和梁顶标高为 $H=-0.050$, 单位为m。
 - 4、图中中型等建筑外轮廓平面尺寸均应与建筑图核对无误后方可施工。
 - 5、未注明板厚均为 $h=100\text{mm}$; 未标注的板钢筋为 $\Phi 8@200$ 。
 - 6、板支墙上非贯通纵筋板线下方标注的长度值, 表示自支座中心线向跨内的伸出长度。
 - 7、图中所标注的板端支座钢筋长度为钢筋的全长, 图中挑板负筋锚入结构梁内长度不小于 $10d$ 。
 - 8、填充墙下无梁处除特别注明外在板内设3Φ12@100。
 - 9、窗台顶设置 $100\times 200(100\times 300)$ 压顶, 配筋: 3Φ8, Φ6@200(1)。
- 具体位置详见建筑图。

10. 图中  表示钢板为 $\Phi 8@150$ 双层双向, 板厚为 100mm, $H=-0.450$ 。
图中  表示钢板为 $\Phi 8@150$ 双层双向, 板厚为 100mm, $H=-0.300$ 。
图中  表示钢板为 $\Phi 8@150$ 双层双向, 板厚为 100mm, $H=-0.120$ 。
图中  表示钢板为 $\Phi 8@150$ 双层双向, 板厚为 100mm, $H=-0.200$ 。
11. 楼板上洞口位置见其它专业施工图, 洞口应预先留设, 不得在混凝土施工完成后开洞。
12. 其它未尽事宜详结构说明及说明及平法计算调整。

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏洁	夏洁
审定人	吴勇	吴勇
审核人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校对	乔铁	乔铁
设计人	胡佳梦	胡佳梦

档案号:

建设单位:

岳阳市教育事务中心

工程名称:

岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称:

2#学生宿舍

图名:

二层板配筋图

图 别:

日期: 2026.04

比例:

图 号: GS-15

版本号:

版本	日期	审核	备注