


会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	鲁明幸	鲁明幸
专业负责人	胡佳梦	胡佳梦
校 对 人	乔 铁	乔铁
设 计 人	胡佳梦	胡佳梦

建设单位:

工程名称:

子项名称:

图 4:


© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

日期: 2026.04

图号: GS-20

版本说明

--	--	--	--



六层梁配筋图 1:100

天前基	22.500		C30	C30	C30
星 面	18.000	4.500	C30	C30	C30
6	15.000	3.000	C30	C30	C30
5	12.000	3.000	C30	C30	C30
4	9.000	3.000	C30	C35	C30
3	6.000	3.000	C30	C35	C30
2	3.000	3.000	C30	C35	C30
1	0.000	3.000	C30	C35	C30
夹基	-1.300	1.300	C35	C40	C40
-1	-5.500	4.200	C35	C40	C40
层号	标高(m)	层高(m)	梁板砼等级	柱砼等级	墙砼等级

标高、层高、砼等级表
嵌固端为：基础顶

编 号	牌号	长度/mm	上唇距离——左	上唇距离——中	上唇距离——右	下唇距离	备 注
L4(1)	1	200x400	2814	2814	2814	2814	ø80200(2)
L5(1)	1	200x400	2814	2814	2814	2814	ø80200(2)
L4(1)	1	200x400	2814	2814	2814	2814	ø80200(2)
Lg1(1)	1	200x400	2814	2814	2814	2814	ø80200(2)
Lg3(1)	1	200x400	2814	2814	2814	2814	ø80200(2)

- 1、与本图标注相关钢筋构造详图参见《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图(现浇混凝土框架、剪力墙、梁、板)》(22G101-1)。
- 2、梁、板混凝土强度详见表格;钢筋为 ϕ 表示HPB300、 Φ 表示HRB400E。
- 3、图中除外墙边梁及楼梯间外梁面标高为H,未注明者板面和梁顶标高为 $H=-0.050$,单位为m。
- 4、图中选型等建筑外轮廓平面尺寸均应与建筑施工图核对无误后方可施工。
- 5、当梁跨内上部纵筋仅有跨中通长筋的原位标注时,未标注的该跨支座筋同跨中通长筋。
- 6、除注明外,梁中与轴线或墙中齐、或梁边齐墙边。

- 7、图中未原位引注的附加箍筋,间距为50,钢筋等级、直径和股数均与该主梁的箍筋相同。
- 8、填充构造柱布置详见总说明,配筋详见构造柱GZ1,除KZ外,未注明柱均为GZ1。
- 9、设备用房和配电房地面一层地面采用150mm厚C25混凝土地面内配 $\Phi 8 @ 200$ 单层双向钢筋。
- 10、其它未尽事宜详结构设计总说明及平法补充及调整。
- 11、楼层标高处剪力墙端部设置暗梁:剪力墙端部平面与框架梁连接时,框架梁延伸作为剪力墙暗梁;剪力墙端部平面内无框架梁连接时,端墙顶设置暗梁(ALa)。