






岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305			
			
岳阳市规划勘测设计院有限公司 建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305			
项目负责人	夏 洁		
审 定 人	吴 勇		
审 核 人	刘林丽		
专业负责人	刘林丽		
校 对 人	秦 军		
设 计 人	赵胤峰		
档案号:	202604		
建设单位:	岳阳市教育事务中心		
工程名称: 岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目			
子项名称: 2#学生宿舍			
图 名: 电气系统图5			
图 别: 施工图			
日 期: 2026.04			
比 例: 见图			
图 号: DS14			
版本号:			
版本说明			
版本	日期	审核	备注



8. 图中300mA的剩余电流报警整定值仅为预设值。实际使用中安装单位应根据配电回路自然泄漏电流值的两倍再行设定, 但不得大于1000mA。否则剩余电流式电气火灾探测器应改至下一级配电箱进线处。

