

不得在图纸上量取尺寸施工。
如有任何不详事宜,须在施工前与设计师会商。
本工程图纸未经设计单位许可不得用于其他地方。

建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖 通专业		



说明:

1. 当厨房内燃气泄露阀并达到一定度时, 安装与房间内的燃气探测报警信号传至气体报警控制器, 控制器控制燃气球阀关闭报警管路, 同时驱动声光报警器向室外人员报警, 并将报警信号送至消防控制室。

2. 可燃气体报警控制器的报警信号和故障信号, 应在消防控制室图形显示装置中显示, 该类信息和火灾报警信息的显示有区别。

岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏 洁	夏洁
审 定 人	吴 勇	吴勇
审 核 人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校 对 人	秦 军	秦军
设 计 人	赵胤峰	赵胤峰

档案号: 202604

建设单位: 岳阳市教育事务中心

工程名称:

子项名称: 2#学生宿舍

图 名:

负一层消防平面图

图 别: 施工图

日期: 2026.04

比 例: 见图

图号: DS20

版本号:

版本说明

版本	日期	审核	备注