

会 签		
建 筑专业		
结 构专业		
给排水专业		
电 气专业		
暖通专业		



注: 电缆桥架、导管穿越变形缝处时, 应设置补偿装置



岳阳市规划勘测设计院有限公司
建筑行业(建筑工程)乙级: A243019305

项目负责人	夏洁	夏洁
审定人	吴勇	吴勇
审核人	刘林丽	刘林丽
专业负责人	刘林丽	刘林丽
校对	秦军	秦军
设计	赵胤峰	赵胤峰

档案号: 202604

建设单位: 岳阳市教育事务中心

工程名称: 岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

子项名称: 2#学生宿舍

图 名:

一层应急照明平面图

图 别: 施工图

日期: 2026.04

比例: 见图

图号: DS21

版本号:

版本	日期	审核	备注