



建筑行业(建筑工程)乙级, A243019

项目负责人	夏洁	
-------	----	---

专业负责人	刘林丽	刘林丽
-------	-----	-----

档案号: 202604

工程名称: 岳阳市第十四中学实验楼拆除重建项目

4#数字楼

图 名:

图 别: 施工图图号: DS11

版本	日期	审核	备注
----	----	----	----

序号	主 要 参 数	尺 寸	材料	备注
AL15 Pe=20KV K=1 COSφ=0.9 I=20KV j=38A	WATSON B-100/PCP 50T/A/P NSK100-50A/3P NSX100-50A/3P 75/S MY+PVC+PVC 电流量程 I=1.5m	mm	ML1	L1,N,PE
	IG58N-C16A/1P WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-3x2.5 SC25 WE +Vag/30mA 4.15	mm	ML2	L2,N,PE
	IG58N-C20/2P WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-3x4 SC20 WE +Vag/30mA 4.15	mm	ML3	L3,N,PE
	IG58N-C20/2P WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-3x4 SC20 WE +Vag/30mA 4.15	mm	ML4	L1,N,PE
	IG58N-C20/2P WDZ-BYJ-0.45/0.75KV-3x4 SC20 WE +Vag/30mA 4.15	mm	ML5	L1,N,PE
	详细由业主单位确定 信息表在#060KVUPS旁旁弱电柜 弱电柜在#060KVUPS旁弱电柜内 弱电柜在#060KVUPS旁弱电柜内 弱电柜在#060KVUPS旁弱电柜内			
	KB-AKT100-4P I=20KA Up=25KV 10/350μs, III级			
	专业厂家集成设计			

编号	主 回 路	负 荷	回路号	备 注
KX2 P=4KW COSφ=0.85 I=16A U=22A	iC65N-16/2P VE+30mA W DZB1BYJ-0.45/0.75KV-3X2.5-SC20/CC,WC iC65N-C16/1P W DZB1BYJ-0.45/0.75KV-3X2.5-SC20/CC,WC iC65N-20/2P VE+30mA W DZB1BYJ-0.45/0.75KV-3X4-SC25/FC,WC iC65N-20/2P VE+30mA W DZB1BYJ-0.45/0.75KV-3X4-SC25/FC,WC	照明 风扇 空调插座 教学专用插座	WL1 WL2 WL3 WL4	

[illegible]

WDZB1YJY-1KV-5x16 WC,CT
